FÜGGŐLEGES CSŐTERV M1:50



HELYSZÍNRAJZ M 1:500



Jelmagyarázat:

- meglévő középnyomású gázvezeték (4 bar)
- meglévő méretlen csatlakozó gázvezeték (26,5 mbar)
- elbontandó fogyasztói gázvezeték (26,5 mbar)
- tervezett fogyasztói gázvezeték (26,5 mbar)
- golyóscsap
- szűkítő

A koaxiális füsttgázelvezetés az alábbi elemeket tartalmazza a kazántól a kivezetésig:

1. TRICOX PPS/ALU elosztó adapter Ø80-Ø80, PPS/PPS
2. TRICOX Ø80, PPS 90° ellenőrző könyökidom
3. TRICOX Ø80, PPS egyenes idom
4. TRICOX Ø80, PPS 90° könyökidom
5. TRICOX Ø80, PPS kürtő fedél

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
7626 Pécs Búza tér 8/a.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.

Kelt: 2026 Augusztus 26
Felülvizsgálat száma: 51555848
Műszaki-biztonsági szempontból
Kivitelezésre ALKALMAS

Anikó Máté
Digitálisan aláírta: Anikó Máté
Dátum: 2026.08.26 13:49:36 +02'00'

megrendelő, cím:
Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár Gyönk, Dózsa tér 548.

tervező:
ANTAMO Kft.
MOLNÁR JÓZSEF
7100 Szekszárd, Cinka u. 16.
17-0046

terv:
Földgázellátás
Függőleges csőterv
Helyszínrajz

rajzszám:
Gg-02

kelt.:
2026.08.12.