E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér 8/A.

Molnár József

Szekszárd
Cinka u. 16.
7100

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
7626 Pécs, Búza tér 8/A.

www.eon.hu

2026. augusztus 26.

Tárgy: Alkalmasságot megállapító nyilatkozat kivitelezésre

Ügyintéző neve:

Máté Anikó

Ügyintéző email címe:

aniko.mate@eon-hungaria.com

Telephely:

7100 Szekszárd Keselyűsi u. 2.

Tisztelt Molnár József!

A felülvizsgálat tárgyát képező kiviteli tervdokumentációt azonosító adatok:

- **szakvélemény száma: 51555848**
- **felhasználó neve: Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár**
- **felhasználó azonosító: 1003908880**
- **felhasználási hely címe: Gyönk Dózsa Gy. tér 548. sz. 941/1. hrsz.**
- **mérési pont azonosító: 39N030054708000X**

Felülvizsgáltuk[1] a földgáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervdokumentációját műszaki biztonsági szempontból és kivitelezésre alkalmasnak minősítettük.

Mellékelten küldjük a minősített tervdokumentációt.

- A felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített terv érvényessége a felülvizsgálat keltétől számított 2 év.
- A tervezőnek és kivitelezőnek ismertetnie szükséges a jóváhagyott kiviteli tervet és a jelen nyilatkozat tartalmát a megrendelővel.
- Jelen nyilatkozat alapján a fenti ingatlanon a tulajdonosa elvégeztetheti a gázszerelést az általunk jóváhagyott kiviteli terv alapján, nyilvántartásba vett gázszerelővel. A gázszerelés műszaki-biztonsági ellenőrzését a földgázelosztó vagy megbízottja teljesíti. Ennek során ellenőrizzük, hogy az elkészült kivitelezés megfelel-e a műszaki-biztonsági előírásoknak, és az általunk, a jelen nyilatkozat keretében jóváhagyott kiviteli tervben foglaltaknak.
- A tervezés tárgyát képező ingatlanon és a tervezéssel érintett gázfelhasználó berendezésen felhasználható gázkapacitás 10,0 m3/h. (Elosztói csatlakozási szerződés alapján).

Székhely:
7626 Pécs
Búza ér 8/A.
Pécsi Törvényszék
Cégbírósága
Cg. 02-10-060071

[1] 2008. évi XL. törvény 89. § (1) bekezdés

- A tervezés tárgyát képező gázfelhasználói berendezés gázfogyasztásának, egyidejű gázterhelése 4,9 m3/h (a tervdokumentáció adatai alapján).
- Egyéb a terv műszaki biztonsági felülvizsgálata, illetve a létesítés vonatkozásában tett észrevétel:
    - A szerelési munkák elvégzésére a gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásában (a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 42/2017.(XII.11.) NGM rendelet) szereplő gázszerelő jogosult.
    - Gáz alatt lévő csővezetékek és tartozékaik gázmentesítését, a gázmérő bármilyen okból történő leszerelését csak a földgázelosztó végezheti.
    - A kivitelezői szerelési nyilatkozathoz csatolni szükséges a szerelt égéstermék-elvezető alkalmasságát igazoló kéményseprő-ipari szakvéleményt.
    - A meglévő kerámia szellőzőrács eltakarása TILOS!
- A felhasználói berendezés üzembe helyezésének feltétele az elkészült kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzése, aminek feltétele az aláírt egyetemes szolgáltatási szerződés, versenypiaci szolgáltatási igény esetén földgáz-kereskedelmi szerződés vagy szándéknyilatkozat és a kitöltött profilba sorolási kérdőív megléte.
- Jelen nyilatkozat nem jelenti az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. ellátási kötelezettségét. A gázmérő felszerelése és az üzembe helyezés további feltétele a megkötött földgáz-kereskedelmi szerződés.

A műszaki-biztonsági ellenőrzés megkezdése előtt, a kivitelező részéről is ismert az EDD-SZ-221 Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott, rögzített dokumentumok átadása szükséges.

Üdvözlettel:

Anikó Máté

Digitálisan aláírta: Anikó Máté
Dátum: 2026.08.26 13:46:49 +02'00'

Máté Anikó
Felhasználói rendszerek területi referens

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.